

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47.  
centr@megalink.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чита

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Чита, ул. Красноярская, 58 каб. 11 индекс 672039, тел. 41-73-00

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 237/ 1 / 1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 96"

Арялина Тамара Александровна

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «04» августа 2021 года по «17» августа 2021 года инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чита УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Арефьевым Иваном Сергеевичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 96" по адресу: г. Чита, мкр. 5, д. 5

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 96", Арялиной Т.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На объекте отсутствует проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации	п. 54 постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (далее ППР в РФ)	20.12.2021	

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в \_\_\_\_\_ декабре \_\_\_\_\_ 2021 года  
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,

в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по г. Чита Арефьев И.С.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » августа 2021 года

Предписание для исполнения получил:

М.И.И.  
(подпись)

зам. зам. по АХЧ Шихатов И.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » 08 2021 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



2.	Пожарные шкафы, установленные на объекте, выполнены из горючих материалов	ч. 4 ст. 107 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123)	20.12.2021	
3	В здании в группах №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 на путях эвакуации размещены мебель и другие предметы	пп. «ж» п. 16, пп. «б» п. 27 ППР в РФ	20.12.2021	
4	Не обеспечено наличие на дверях помещений электрощитовой обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 54 ППР в РФ	20.12.2021	
5	На объекте в группе № 12 для отделки потолка применены материалы с более высоким классом пожарной опасности чем КМ1	Таблица 28 ч.6 ст. 134 123-ФЗ, п. 23 ППР в РФ	20.12.2021	
6	На путях эвакуации в группах №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 ковровые дорожки не закреплены к полу	п. 31 ППР в РФ	20.12.2021	
7	Не обеспечено наличие на дверях эвакуационных выходов в группах №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	п. 24 ППР в РФ	20.12.2021	
8	В здании МБДОУ «Детский сад №96» противопожарные преграды отделяющие помещение электрощитовой от других помещений с иным классом функционального назначения не имеют соответствующего заполнения	ч. 1 ст. 88 ФЗ-123	20.12.2021	
9	На путях эвакуации на ковровые дорожки отсутствует документация подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности.	п. 25 ППР в РФ	20.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.